

**INSPECCION DE PISCINAS DE LA REGION CALLAO  
(febrero 2010)**

<b>NOMBRE</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>SITUACION DE LA CERTIFICACION</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Instituto Peruano del Deporte	Bellavista	En trámite	Mejorar cloro residual
Piscina Municipal Taboadita	Bellavista	En trámite	
Club de Tiro de Bellavista	Bellavista	En trámite	Mejorar cloro residual
Colegio Panamericano	Bellavista	En trámite	
		En trámite	
Colegio APEIRON	Callao	En trámite	
Salud y Vida	Callao	En trámite	
Hotel Las Vegas	Callao	En trámite	Mejorar cloro residual
OASIS	Callao	En trámite	Mejorar cloro residual

La visita de inspección tiene por objeto, verificar la documentación que acredite a las piscinas públicas y semi publicas (caso de clubes y organizaciones similares) con la Autorización sanitaria correspondiente, constatando las condiciones sanitarias de operación, chequeando entre otros parámetros:

El Cloro residual del agua.....mínimo 0.5-0.8 ppm

La Turbidez

El pH del agua (acidez o alcalinidad)